

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/ZK/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawór kulowy ze śrubunkiem z samouszczelnieniem z termometrem motyl GW/GZ kątowy 1" komplet 2 szt
Zawór kulowy ze śrubunkiem z samouszczelnieniem z termometrem motyl GW/GZ kątowy 1" długa + krótka przedłużka komplet 2 szt
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ZK-30-025 - Zawór kulowy ze śrubunkiem z samouszczelnieniem z termometrem motyl GW/GZ kątowy 1" komplet 2 szt
ZK-30-L25 - Zawór kulowy ze śrubunkiem z samouszczelnieniem z termometrem motyl GW/GZ kątowy 1" długa + krótka przedłużka komplet 2 szt
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych w budynkach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin
Miejsce produkcji:
ChRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13828:2005
PN-EN 13190:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wielkość nominalna	DN 25	-
Maksymalne ciśnienie pracy	1 bar – 1,0 MPa	-
Kształt korpusu	K	-
Maksymalna temperatura pracy	Robocza 65°C, sporadyczne wzrosty do 90°C przez maksimum 1h	-
Wytrzymałość ograniczników	Nie występują widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia	-
Szczelność: a) Szczelność zamknięcia b) Szczelność zewnętrzna	Spełnia	-
Wytrzymałość na skręcanie	Spełnia	-
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia	-
Wytrzymałość hydrauliczna	Nie występują trwałe odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie kurka podczas badania	-
Trwałość	Spełnia	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych Krystyna Klimowicz

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, aktualizacja 08.11.2024

.....
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Krystyna Klimowicz
.....
(podpis)